АО «Теплоэнерго»
Управление энергетического надзора

Информационное уведомление от 21.06.2022 о выполнении регламентных работ по подготовке к отопительному сезону 2022-2023

Наименование потребителя: ТСН «Б.Панина, д.2»
Наименование объекта: жилой дом офис
Адрес объекта: г. Нижний Новгород, Бориса Панина ул, 9 корпус 1

Заключение:

Регламентные работы по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг. выполнены:

1. Выполнена гидравлическая опрессовка (п.6.2.11, 6.2.12, 9.2.12, 9.2.13 ПТЭТЭ):
   - наружных трубопроводов отопления;
   - систем внутреннего отопления;
   - теплового узла.
2. Выполнена гидропневматическая промывка внутренних систем теплопотребления (п.9.2.9 ПТЭТЭ);
3. Выполнена опломбировка расчетных шайб и сопел элеваторов (п.11.5. ПТЭТЭ).

Начальник управления
энергетического надзора АО «Теплоэнерго» А.Ю. Титов

Документ подписан электронной подписью **Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"** **Электронный документ** 2a525db1-d83d-44a2-b1a8-c450f1d85e26	**Отправлено АО "ТЕПЛОЭНЕРГО",** Резепов Виктор Владимирович, Ведущий инженер **22.06.2022** 15:37 (MSK), Сертификат № 0107577F0094AEA78D476793E8A1332A43